

2022年8月5日

東武鉄道株式会社

東武東上線 川越駅での工事に伴う木板の落下について

東武鉄道（本社：東京都墨田区）では、東上線川越駅において、工事中の自由通路の壁面から木板が落下する事象が発生いたしました。

ご利用のお客様に大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

詳細につきまして下記のとおりお知らせいたします。

記

- 1 発生日時 2022年8月5日（金）13時55分頃
- 2 発生場所 東上線 川越駅〔自由通路〕
（所在地：埼玉県川越市脇田町24-9）
- 3 状 況 13時55分頃、警察官より川越駅構内自由通路において木板（幅18cm×長さ116cm×厚さ1cm、重さ約1kg）が落下したとの情報提供を受けました。現場を確認したところ、壁面（高さ約2.9m）に設置している看板付近から木板が落下していることを確認しました。
なお、本件によりお怪我をされたお客様はいませんでした。
- 4 原 因 現在調査中です。
- 5 対 策 川越駅構内において緊急点検を実施し、その他の場所についても異常がないことを確認しました。
また、今後同様の施工をしている他の駅についても点検を実施します。

以 上